



Fire Hazard Reduction Program Guidelines

Zone 1: Within 30 feet of structures

- ✓ **Chimney & Roof.** Remove portions of any tree or combustible material that extends within 10 feet of a chimney or 3 feet of a roof.
- ✓ **Leaves/clutter.** Remove leaves, needles or other vegetation on roofs, gutters, decks, porches, stairways, etc.
- ✓ **Dead Vegetation Under a Building.** Remove all dead and dying trees, branches, shrubs or other vegetation adjacent to or overhanging structures.
- ✓ **Dead Vegetation & Grass.** Remove all dead and dying grass, plants, shrubs, trees, branches, leaves, weeds and needles and maintain annual grasses to a maximum of 4 inches in height.
- ✓ **Cover & Shrubs.** Remove or separate live flammable ground cover and shrubs so that groupings are limited to a 10-foot diameter and spaced 5 feet from any other groupings.
- ✓ **Vegetation below decks, etc.** Remove flammable vegetation and items that could catch fire which are adjacent to or below combustible decks, balconies, stairs, etc.
- ✓ **Wood piles.** Relocate exposed wood piles exceeding 55 cubic feet (approximately 2 feet deep by 5 feet wide and 5 feet high) outside of Zone 1 (30 feet from the structure).

Zone 2: Within 30-100 feet of all structures or to the property line

- ✓ **Cut Grass.** Cut annual grasses, weeds, and forbs to a maximum of 4 inches in height.
- ✓ **Trees & shrubs.** Maintain trees, large shrubs and hedges exceeding 6 feet in height so limbs are not within 5 feet of the ground or 1/3 of its height (whichever is less).
- ✓ **Wood piles.** All exposed woodpiles must have a minimum of 10 feet clearance, down to bare mineral soil, in all directions.
- ✓ **Cover & Shrubs.** Remove or separate live flammable ground cover and shrubs so that groupings are limited to a 10-foot diameter and spaced 5 feet from any other groupings.
- ✓ **Surface & aerial fuels.** Dead and dying woody surface fuels and aerial fuels shall be removed. Loose surface litter, normally consisting of fallen leaves or needles, twigs, bark, cones, and small branches, shall be permitted to a maximum depth of 3 inches.

Other Requirements

- ✓ **Logs/stumps.** Logs or stumps embedded in the soil must be removed or isolated from other vegetation.
- ✓ **Outbuilding/LPG.** Outbuildings and Liquid Propane Gas (LPG) storage tanks shall have 10 feet of clearance to bare mineral soil and no flammable vegetation for an additional 10 feet around their exterior, pursuant to 14 CCR § 1299.03(c)(1).
- ✓ **Address Numbers.** Address numbers shall be mounted on the structure, or an adjacent monument in contrasting colors (4-inch minimum size) and be readable from the street or access road.
- ✓ **Chimney screens.** Equip chimney or stovepipe openings with a metal screen having openings between 3/8 inches and 1/2 inches.
- ✓ **Hydrant.** Clear vegetation and obstruction within 3 feet of any fire hydrant.
- ✓



Lineamientos del Programa de Reducción de Riesgos de Incendio

Zona 1: Dentro de 30 pies de estructuras

- ✓ **Chimenea y techo.** Quite porciones de cualquier árbol o material combustible que se extienda dentro de los 10 pies de una chimenea o 3 pies de un techo.
- ✓ **Hojas/desorden.** Quite hojas, agujas de pino u otra vegetación en techos, alcantarillas, patios, porches, escaleras, etc.
- ✓ **Vegetación muerta debajo de un edificio.** Retire todos los árboles, ramas, arbustos u otra vegetación seca o muerta cerca o colgando sobre estructuras.
- ✓ **Vegetación y pasto muerto.** Retire todo el pasto seco o muerto, plantas, arbustos, árboles, ramas, hojas, hierbas y agujas de pino y mantenga los pastos anuales a no más de 4 pulgadas de altura.
- ✓ **Cobertura y arbustos.** Quite o separe cobertura del suelo inflamables y arbustos para limitar las agrupaciones a un diámetro de 10 pies y separadas 5 pies de cualquier otra agrupación.
- ✓ **Vegetación debajo de porches, etc.** Quite la vegetación inflamable y los artículos que puedan incendiarse que se encuentren cerca o debajo de patios combustibles, balcones, escalones, etc.
- ✓ **Pilas de madera.** Mueva las pilas de madera desprotegidas que se pasen de los 55 pies cúbicos (aproximadamente 2 pies de profundidad por 5 pies de ancho y 5 pies de altura) fuera de la Zona 1 (a 30 pies de la estructura).

Zona 2: Dentro de 30 a 100 pies de todas las estructuras o hasta línea de propiedad

- ✓ **Corte el pasto.** Corte los pastos anuales, malezas y forbos a un máximo de 4 pulgadas de altura.
- ✓ **Árboles y arbustos.** Mantenga árboles, arbustos grandes y cercas vivas que pasen los 6 pies de altura para que las ramas no estén a 5 pies del suelo o a tercera parte de su altura (cual sea la menor cantidad).
- ✓ **Pilas de madera.** Todas las pilas de madera desprotegidas deben tener un espacio libre mínimo de 10 pies, hasta el suelo mineral descubierto, en todas las direcciones.
- ✓ **Cobertura y arbustos.** Quite o separe cobertura del suelo inflamables y arbustos para limitar las agrupaciones a un diámetro de 10 pies y separadas 5 pies de cualquier otra agrupación.
- ✓ **Combustibles de superficie y aéreos.** Elimine los combustibles superficiales como leñas y combustibles aéreos. Se permite basura superficial suelta, como hojas caídas o agujas de pino, ramitas, cortezas, conos y ramas pequeñas hasta una profundidad máxima de 3 pulgadas.

Otros requisitos

- ✓ **Troncos/tocones.** Los troncos o tocones enterrados en el suelo se deben remover o aislar de otra vegetación.
- ✓ **Construcciones anexas/LPG.** Las construcciones anexas y los tanques de almacenamiento de gas propano líquido (LPG por sus siglas en ingles) deben tener 10 pies de espacio libre hasta el suelo mineral descubierto y sin vegetación inflamable por 10 pies adicionales alrededor de su exterior, conforme con 14 CCR § 1299.03(c)(1).
- ✓ **Números de domicilio.** Los números de domicilio se deben montar en la estructura o en un monumento cercano en colores opuestos, de tamaño mínimo de 4 pulgadas y se deben poder leer desde la calle o vía de acceso.
- ✓ **Rejillas de chimenea.** Equipe las aberturas de la chimenea o del tubo de la chimenea con una rejilla de metal con aberturas de entre 3/8 y 1/2 pulgada.
- ✓ **Hidrante.** Quite vegetación y obstrucciones dentro de 3 pies de cualquier hidrante o boca de incendios.